

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : T1400

Rev 20190806



Typ silnika	S12R-PTA
Typ prądnicy	KH03890T
Klasa zasilania	G3

DANE OGÓLNE

Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Napięcie (V)	400/230
Panel sterujący - standard	APM403
Panel sterujący - opcja	APM802

MOC ZNAMIONOWA

Napięcie (V)	ESP		PRP		DCC (*)		Prąd (A) @ ESP
	kWe	kVA	kWe	kVA	kWe	kVA	
415/240	1122	1403	1020	1275	1020	1275	1952
400/230	1122	1403	1020	1275	1020	1275	2025
380/220	1104	1380	1004	1255	1004	1255	2097

WERSJA NIEOBUDOWANA - COMPACT

Długość (mm)	4310
Szerokość (mm)	2000
Wysokość (mm)	2365
Ciężar agregatu (bez paliwa) (kg)	10034
Pojemność zbiornika (L)	0

WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA – KONTENER ISO20 SI

Obudowa typ	ISO20 Si
Długość (mm)	6058
Szerokość (mm)	2438
Wysokość (mm)	2896
Ciężar agregatu (bez paliwa) (kg)	14560
Pojemność zbiornika (L)	500
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	89
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	110
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	80

Wyposażenie standardowe

- Elektroniczny regulator obrotów
- Stalowa rama spawana z wibroizolatorami dla zawieszenia zespołu silni-prądnicy
- Główny wyłącznik prądnicy
- Chłodnica z mech. napędzanym went. do utrzymania temp. obw.elekt. max. 48°C / 50°C
- Osłony zabezpieczające wentylator i wirujące części
- tłumik -29dB(A) dostarczany luzem dla wersji otwartych
- ładowarka DC elektrolitycznych akumulatorów rozruchowych
- 24V rozrusznik i alternator ładowywania akumulatorów
- Dostarczany z olejem i płynem chłodzącym -30°C
- Instrukcja instalacji i eksploatacji w języku polskim

DEFINICJE MOCY

PRP : moc znamionowa do pracy ciągłej bez limitu godzin w roku pod zmiennym obciążeniem zgodnie z ISO 8528-1, przeciążenie o 10 % podczas 1 godziny , co 12 godzin jest możliwe zgodnie z ISO 3046-1. ESP : Moc Stand-by do dyspozycji przy pracy dorywczej, pod zmiennym obciążeniem, zgodnie z ISO 8528-1, bez możliwości przeciążenia. *DCC : Moc Data Center Continuous stosowana w instalacjach agregatów w Centrach Danych, zgodna z wymogami Tier III i IV Uptime Institute, stosowana tam gdzie dostępna jest niezawodna sieć energetyczna .

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zgodnie z normami moc znamionowa agregatu została określona przy temperaturze powietrza wlotowego 25°C , ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (100m n.p.m.) i wilgotności względnej 30%. Dla innych warunków instalacyjnych należy określić ew. starty mocy w oparciu o dostarczane przez producenta tabele przeliczeniowe.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku zestawów prądotwórczych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których poziomy ciśnienia akustycznego zależą od warunków instalacji-zabudowy, nie jest możliwe z góry określenie poziomu hałasu otoczenia. Ponadto informujemy i ostrzegamy o zagrożeniach związanych z hałasem związanym z eksploatacją zespołów prądotwórczych i potrzebie wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych

W związku z ciągłym dążeniem do poprawy jakości swoich produktów, firma KOHLER-SDMO zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia dowolnego parametru określonego w tym dokumencie

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : T1400

Rev 20190806

SPECYFIKACJA SILNIKA

OGÓLNE DANE SILNIKA		UKŁAD SPALINOWY	
Producent	MITSUBISHI	Temperatura spalin @ ESP 50Hz (°C)	492
Model	S12R-PTA	Przepływ spalin @ ESP 50Hz (L/s)	4300
System wlotowy powietrza	Turbo	Max. przeciwciśnienie w ukł. spalin. (mm H2O)	600
Układ cylindrów	V		
Liczba cylindrów	12	UKŁAD PALIOWY	
Pojemność skokowa (L)	49,03	Zużycie paliwa @ 100% ESP (L/h)	300
Chłodzenie powietrza doładowania	Air/Water DC	Zużycie paliwa @ 100% PRP (L/h)	271
Średnica cylindra x Skok tłoka (mm)	170 x 180	Zużycie paliwa @ 75% PRP (L/h)	207,90
Stopień kompresji	14 : 1	Zużycie paliwa @ 50% PRP (L/h)	151
Prędkość (obr/min)	1500	Max. wydatek pompy paliwowej (L/h)	588
Prędkość tłoków (m/s)	9	UKŁAD SMAROWANIA	
Max. moc rezerwy/dorywcza przy znam. obr. (kW)	1220	Pojemność układu smarnego (L)	180
Regulacja częstotliwości (%)	+/- 0.25%	Min. ciśnienie oleju (bar)	2
BMEP dla mocy PRP.(bar)	18,10	Max. ciśnienie oleju (bar)	6,40
Typ regulatora obrotów	Electronic	Zużycie oleju @100% ESP 50Hz (L/h)	1
		Pojemność miski olejowej (L)	150
UKŁAD CHŁODZENIA		BILANS CIEPLNY	
Pojemność chłodnicy i silnika (L)	300	Oddawane ciepło do spalin (kW)	833
		Ciepło emitowane do otoczenia (kW)	86
Moc wentylatora (kW)	30	Oddawane ciepło do chłodziwa (kW)	713
Przepływ powietrza chłodzenia (m3/s)	25,90	POWIETRZE DO SPALANIA PALIWA	
Dopuszczalne przeciwciśn. (mm H2O)	20	Max. opór w ukł. poboru powietrza (mm H2O)	400
Rodzaj płynu chłodzącego	Glycol-Ethylene	Przepływ powietrza dolotowego (L/s)	1633
EMISJA GAZÓW			
Emisja PM (mg/Nm3) 5% O2	120		
Emisja CO (mg/Nm3) 5% O2	590		
Emisja HC+NOx (g/kWh)	8,01		
Emisja HC (mg/Nm3) 5% O2	110		

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : T1400

Rev 20190806

SPECYFIKACJA PRĄDNIICY

DANE OGÓLNE		DANE SZCZEGÓŁOWE	
Typ prądnicy	KH03890T	Moc znam. Przy pracy ciągłej 40°C (kVA)	1350
Ilość faz	3	Moc znam. Przy pracy dorywczej 27°C (kVA)	1485
Współczynnik mocy: cos fi	0,80	Sprawność przy 100% obc. (%)	95,20
Wysokość m.n.p.m.	0 do 1000	Przepływ powietrza (m3/s)	1,80
Nadobroty	2250	Stosunek zwarcia (Kcc)	0,3440
Ilość biegunów / pól	4	Reaktancja synch. podłużna nienasycona (Xd) (%)	364
Odporność zwarciova 3 x In przez 10 s	Tak	Reaktancja synch. poprzeczna nienasycona (Xq) (%)	185
Insulation class	H	Stała czas. przejśc. podł. stanu jałowego (T'do) (ms)	3750
Klasa izolacji T° H/125°C), moc ciągła 40°C	H / 125°K	Reaktancja przejściowa podłużna nasyc. (X'd) (%)	17,40
Klasa izolacji T° H/163°C, moc dorywcza 27°C	H / 163°K	Stała czas. przejśc. podł. stanu zwarcia (T'd) (ms)	180
Automatyczny regulator napięcia AVR	Tak	Reaktancja podprzej. podłużna nasycona (X''d) (%)	14,80
Zawartość harmonicznych bez obciąż.DHT (%)	<3,5	Stała czasowa podprzej.podł. st.zwarcia (T''d) (ms)	18
Zawart.harmon. przy obc.liniovym DHT (%)	<3,5	Reaktancja podprzejściowa poprzeczna (X''q) (%)	15,50
Kształt przebiegu : NEMA=TIF	<50	Stała czas. podprzej. poprzecz. st.zwarcia (T''q) (ms)	18
Kształt przebiegu : CEI=FHT	<2	Reaktancja składowej zerowej nienasycona (X0) (%)	0,70
Ilość łożysk	1	Reaktancja składowej przeciwnej nasyc. (X2) (%)	15,21
Połączenie z silnikiem	Bezpośrednie	Stała czasowa twornika (Ta) (ms)	27
Regulacja napięcia - dokładność (+/- %)	0,5	Jałowy prąd wzbudzenia (Io) (A)	0,85
Czas odpowiedzi (Delta U=20% chwil.) (ms)	500	Pełno-obciążeniowy prąd wzbudzenia (Ic) (A)	3,48
Stopień ochrony	IP 23	Pełnoobciążeniowe napięcie wzbudzenia (uc) (V)	43,70
Technologia	Bezszcotkowa	Start (Delta U=20% ciągłe lub 30% chwil.) (kVA)	2757,92
		Chwil. spowoln. (obciążenie 4/4)-PF: 0,8 AR (%)	12
		Straty na biegu jałowym (W)	15281,16
		Ciepło oddawane do otoczenia (W)	53529,88
		Dopuszczalna asymetria (%)	50

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : T1400

Rev 20190806

WERSJE WYKONANIA, PANELE STEROWANIA


WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA – KONTENER ISO20 SI

	ISO20 Si
Obudowa typ	ISO20 Si
Długość (mm)	6058
Szerokość (mm)	2438
Wysokość (mm)	2896
Ciężar agregatu (bez paliwa) (kg)	14560
Pojemność zbiornika (L)	500
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	89
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	110
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	80

WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA – KONTENER ISO20 SSI

	ISO20 SSI
Obudowa typ	ISO20 SSI
Długość (mm)	9167
Szerokość (mm)	2438
Wysokość (mm)	2896
Ciężar agregatu (bez paliwa) (kg)	15130
Pojemność zbiornika (L)	500
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	82
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	104
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	73

PANEL STEROWANIA APM403



APM403 to uniwersalna jednostka sterująca, która pozwala na pracę w trybie ręcznym lub automatycznym.

Oferuje następujące funkcje:

Pomiary: napięcie i prąd, kW / kWh / kVA, częstotliwość, napięcie akumulatora, opcjonalnie prąd ładowania

Komunikacja J1939 CAN z jednostką sterowania silnika ECU

Zabezpieczenia: ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, nadmierna prędkość obrotowa, awaria rozruchu, alternator min / max, przycisk awaryjnego stopu.

Parametry silnika: poziom paliwa, licznik godzin, Napięcie akumulatora, ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego

Historia zdarzeń: zarządzanie ostatnimi 300 zdarzeniami Zabezpieczenia linii sieci i agregatu, zegar czasu

Komunikacja: Złącza USB, host USB i komputer, RS485

Protokół ModBUS / SNMP

Opcjonalnie: Ethernet, GPRS, zdalnego sterowania, 3G, 4G, Websupervisor, SMS, e-maile

Dodatkowe szczegółowe informacje na życzenie

PANEL STEROWANIA APM802



AMP802 to nowoczesny i zaawansowany system zarządzania / sterowania przeznaczony do obsługi i monitorowania zespołów prądotwórczych w szpitalach, centrach danych, bankach, sektorze wydobywczym, gazowym, przemyśle.

Obsługę ułatwia duży ekran dotykowy. System jest w szerokim zakresie konfigurowany i może być dostosowywany do potrzeb zgodnie ze standardem IEC 61131-3. Nowe funkcje komunikacyjne komunikacyjne w tym PLC zapewniają wysoki poziom obsługi całości instalacji

Zalety:

Dedykowany do zarządzania zespołami prądotwórczymi i ich grupami

Specjalnie opracowana ergonomia.

Modułowość i długa żywotność

Łatwość w rozszerzeniu instalacji (obsługa kolejnych urządzeń)

Dodatkowe szczegółowe informacje na życzenie

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : T1400

Rev 20190806

DYREKTYWY I NORMY

Zespół prądotwórczy został zaprojektowany i wyprodukowany w obiektach certyfikowanych zgodnie z normami ISO9001: 2015 i ISO14001: 2015. Zespoły prądotwórcze i ich komponenty są testowane w fazie prototypu, budowane w certyfikowanej fabryce i testowane laboratoryjnie i w użytkowaniu, i są zgodne z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywy

Dyrektywa maszynowa	2006/42/WE
Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC	2014/30/UE
Dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska..	2000/14/EC

Normy

Dane ogólne agregatów prądotwórczych

Moc silnika	PN-ISO 3046-1
Osiągi, klasy zasilania, metody stosowania itp.	PN-ISO 8528-1 do 10
Wymagania bezpieczeństwa dot. agregatów prąd.	PN-EN ISO 8528-13
Bezpieczeństwo maszyn, ogólne zasady projekt	PN-EN ISO 12100
Bezpieczeństwo maszyn-wyposażenie elektr.	IEC / PN-EN 60204-1

Silnik

Emisja spalin, pomiary	PN-ISO 8178
Silniki - bezpieczeństwo	PN-EN 1679-1

Prądnica

Maszyny elektryczne wirujące	IEC / PN-EN 60034
------------------------------	-------------------

Wyposażenie:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa	PN-IEC 60364-4-41
Aparatura sterująca i rozdzielcza	PN-ISO 8528-4
Aparatura sterująca i rozdzielcza niskonapięciowa	IEC / PN-EN 60947-1 do 3
Aparatura ster. i rozdzielcza niskonapięciowa - postanowienia	PN-EN 61439-1
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę (IP kody)	IEC / PN-EN 60529

Przepisy

Rozporządzenie WE dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	1907/2006/EC
---	--------------

Dla agregatów w wersji w kontenerze

Kontenery transportowe – seria 1 – Klasyfikacja, wymiary obciążenia	PN-ISO 668
Kontenery – seria 1 – Naroża zaczepowe	PN-ISO 1161:218-05
Kontenery towarowe – seria 1 – specyfikacja i badania – część 1:	PN-ISO 1496-1
	(PN-ISO 8323)